


Akreditirani ispitni laboratorij prema HRN EN ISO/IEC 17025		IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU Zvučne izolacije građevinske stolarije	
			
		Br: 000247-000-10	Datum: 26.07.2010.

Mjesto ispitivanja:

Euroinspekt - drvokontrola d.o.o.
Centar za ispitivanje proizvoda šumarstva, drvne industrije i
graditeljstva
Laboratorij za ispitivanje građevinske stolarije
Svačićeva bb
HR-35000 Slavonski Brod
tel/fax: ++385 (0)35 446-407

OPCI PODACI:

Podnositelj zahtjeva:	DUAL d.o.o.	Podvršje 207	23248 Ražanac		
Naziv proizvoda / tip:	Dvokrilni prozor GEALAN/ S 8000 IQ	PVC	6 komorni 14M/14M 2K OZD ZL		
Proizvođač:	DUAL d.o.o.	Podvršje 207	23248 Ražanac	Podrijetlo proizvoda:	Hrvatska

REZULTAT:

HRN EN 14351-1 Prozori i vrata -- Norma za proizvod, izvedbene značajke
-- 1. dio: Prozori i vanjska pješačka vrata bez otpornosti na požar i/ili propuštanje
dima - Točka 4.11. i Dodatak B **Rw (C;Ctr) = 32 (-1 ; -5)dB**

Primjena izvješća:

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak!

Akreditacija se ne odnosi na računsku metodu prema točki 4.11. i dodatka B, norme HRN EN 14351-1:2006.

Zabranjeno umnožavanje bez pismene suglasnosti laboratorija!